



PURION®
THE BEST SOLUTION

**PURION POOL 80/100 Luxus PVC-U
mit automatischen Rückspülventil**



Montage- und Betriebsanleitung



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Dieses Gerät ist ein technisches Arbeitsmittel und für den Betrieb in geschlossenen Räumen oder Behältern vorgesehen.
- Augen und Haut vor UV-Licht schützen, UV-C Strahlung erzeugt in kürzester Zeit starken Sonnenbrand und eine schmerzhafte Bindehautentzündung der Augen.
- Der unbeabsichtigte Gebrauch des Gerätes oder Beschädigung des Gehäuses kann den Austritt gefährlicher UV-C Strahlung zur Folge haben.
- Geräte mit offensichtlicher Beschädigung dürfen nicht betrieben werden - bitte kontaktieren Sie den Hersteller!
- Der Betrieb der UV Lampe darf nicht außerhalb des Durchflussreaktors erfolgen.
- Bei längerer Unterbrechung des Wasserdurchflusses kann es an der Reaktoroberfläche zu Erwärmungen kommen.



- Vor dem Öffnen des Gerätes ist diese Bedien- und Wartungsanleitung und die weiteren mitgelieferten Dokumente (Pumpe, Steuerkopf-Rückspülventil) zu lesen. Bei unsachgemäßer Nutzung erlischt die Garantie.

!!! Vorsicht: Bereiche, die sich nur mit Werkzeug öffnen lassen gehören zu den Wartungsbereichen. Durch unbefugtes öffnen können Gefahren für den Benutzer entstehen !!!



Ergänzende Sicherheitshinweise und Vorgaben für die Inbetriebnahme der PURION POOL 80/100 LUXUS PVC-U

- Der Anschluss dieser UV-Anlage sollte von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!!! **Es sind dabei die Normen, Vorschriften und andere Vorgaben (baulich, technisch, ...) des jeweiligen Landes einzuhalten.**
- Die UV-Anlage ist für den Direktanschluß an 230V AC 50 Hz vorgesehen, und wird über einen FI-Schutz-Schalter [RCD] ($\Delta I \leq 30\text{mA}$ Fehlerstrom) abgesichert, besser **abgesichert** mit einem separaten **FI-LS Schalter [RCBO] ($\Delta I = 10\text{mA}$)**. Die Absicherung darf max. 16A betragen.
- Für den Direktanschluß befindet sich eine Leitung am Schaltkasten (am Gestell) mit ca. 1,5m Länge (schwarz, 3 x 1,5², flexibel | braun - L | blau - N | grün/gelb - PE). Dieses Kabel wird dann direkt über eine Abzweigdose mit der Zuleitung verbunden.
- Die Steckdose am Schaltkasten ist nur für die Strom-Versorgung der Pumpe vorgesehen, und darf nicht für weitere oder andere Verbraucher verwendet werden.
- Das Gestell der UV-Anlage sollte zusätzlich geerdet werden (gesetzliche Vorgaben und Normen beachten). Dieser Anschluß kann an einen Staberder oder an einen fest installierten Potentialausgleich erfolgen. (s. u.a. IEC 60364-4-41:2005, für Deutschland DIN VDE 0100-410:2007-06)



- Die Sicherheitsmaßnahmen sind zwingend einzuhalten.
- Die Erdungen der Pumpe und des Gestells dürfen nicht entfernt werden, und dienen der eigenen Sicherheit.

Allgemeine Hinweise für den Betrieb:

Alle Wartungsmaßnahmen sind im ausgeschalteten, stromlosen Zustand der gesamten Anlage vorzunehmen!

Weitere wichtige Details sind den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen für den Steuerkopf und Pumpe zu entnehmen.

Aufstell-Hinweise

Weitere wichtige Details sind den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen für den Steuerkopf und Pumpe zu entnehmen.

Die Anlage sollte waagrecht unterhalb der Wasserlinie installiert werden. Die Füße des Gestells sind vor der Befüllung auszurichten und wenn nötig wieder mit dem Gestell zu verbinden.

Die Pumpe ist nicht für den Trockenlauf konzipiert.

Es ist eine gerade Fläche mit entsprechenden Bodenablauf und anderen Maßnahmen vorzubereiten.

Für ausreichend Platz und Belüftung, Schutz vor Nässe und Wärme/Kälte sorgen.

Wasseranschluß

UV Reaktor: Wasserausgang
Pumpe: Wassereingang



Anschluss für Rückspülung:



Befüllung

Maximale Füllhöhe: 400 mm

Lösen der Schrauben und Öffnen des Deckels



Bei der Befüllung sollte kein Filter-Material oder Gegenstände in mögliche Öffnungen von Leitungen im Kessel gelangen. Notfalls sind diese Öffnungen abzudecken.



- | | | |
|--------------------|------------|--|
| 1. untere Schicht: | ca. 300 mm | mit Körnung 1,0 - 3,0 mm
~ 12 Säcke |
| 2. obere Schicht: | ca. 100 mm | mit Körnung 0,5 - 1,0 mm
~ 4 Säcke |

Alle Gegenstände, die zur Befüllung verwendet wurden sind aus dem Kessel zu entfernen. Deckel wieder setzen und mittels der Schrauben befestigen. Schutzkappen setzen.

HINWEIS:

Anzugsmoment für Schrauben beachten.

M10 - großer Deckel (max. 12 Nm)

Zu beachten ist, dass nicht das maximale Anzugsmoment der Schraube selbst von Relevanz ist, vielmehr ist die Gefahr die Schraube aus dem Laminat aus- bzw. loszureißen gegeben.

(max. 10% über den angegebenen Wert des Drehmomentes beim Kessel gehen, wenn dieser noch nicht dicht ist).

Entlüftung

Bei Erstbefüllung und Inbetriebnahme (Befüllung mit Wasser oder ggf. nach Still-Legung, Wartung, ...) sollte die Entlüftungs-Schraube oben am Manometer auf dem Kessel leicht geöffnet werden, damit die Luft darüber entweichen kann. Sobald dort Wasser entweicht sollte die Entlüftungs-Schraube wieder geschlossen werden. Damit ist sichergestellt, daß der Kessel nun vollständig mit Wasser gefüllt ist. Sollte während des Betriebes der Anlage eine Entlüftung notwendig sein, so ist diese ebenfalls über diese Entlüftungs-Schraube vorgenommen werden.



Entleerung Kessel

Die Entleerung des Kessels ist über die Schraube am Kessel vorzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, daß die gesamte Anlage stromlos gesetzt wurde und die Möglichkeit eines sicheren Ablaufes des Wassers erfolgen kann.




HINWEIS

Behälterentleerung

Werkseitig ist zur Entleerung des Behälters die Behälterentleerung „Typ VB“ installiert. Die Entleerung erfolgt durch leichtes Abschrauben der Abdeck-Kappe, so daß das Wasser entweichen kann. Wird die Kappe vollständig entfernt kann dies bei bereits gefülltem Kessel dazu führen, dass das Filtermaterial entweichen kann.

Soll ein Schlauch angeschlossen werden (Empfehlung), muss der lose mitgelieferte Adapter (Typ Gardena) angebracht werden). Dieser Anschluß muss vor der Befüllung eingesetzt werden.



Erst- & Wieder-Inbetriebnahme / Befüllung

Das gesamte System incl. Kessel, Pumpe, Verrohrung muss mit Wasser gefüllt sein, damit ein sicherer Betrieb garantiert werden kann.

Details sind den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen für den Steuerkopf und Pumpe zu entnehmen.

Still-Legung / Winterbetrieb


Details sind den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen für den Steuerkopf und Pumpe zu entnehmen. Kessel, Rohre, Pumpe und UV-Anlage müssen zum Schutz der Anlage vor Frost entleert werden. Zur Sicherheit sollten die UV-Lampen und die Tauchrohr-Systeme aus den Reaktoren entfernt werden. Bei Wiederinbetriebnahme siehe Abschnitt/Kapitel **Erst- & Wieder-Inbetriebnahme / Befüllung**.

Funktion & Zusammenspiel UV Anlage & Filterkombination / Pumpe

Die UV-Anlage wird über den Hauptschalter des Schaltkastens direkt eingeschaltet. Dieser befindet sich am Gestell der UV-Einheit. Damit wird gleichzeitig auch der Steuerkopf und die Steckdose (Pumpe), freigegeben. **Nach dem Einschalten vergehen ca. 5 sec. bis die Pumpe und die UV-Anlage aktiviert sind.** Diese Steckdose ist ausschließlich für die Pumpe der UV-Anlage vorgesehen, und darf nicht für Weitere oder Andere elektrische Geräte verwendet werden. Ihre Anschluss-Leistung ist auf max. **1300 W** begrenzt. Die Funktion der UV-Lampen (nicht der Pumpe) kann an den Kontroll-Leuchten am Schaltkasten auf ihre Funktion hin überprüft werden.

Hinweis: Bei Erstinbetriebnahme muss der Hauptschalter auf dem Steuerkopf einmal betätigt werden, damit die Steuerung, und damit die Pumpe und die UV-Anlage aktiv sind. Die Steuerung kann jederzeit für Wartung oder ähnliches über diesen Hauptschalter abgeschaltet werden. Mit

der Abschaltung ist auch gleichzeitig kein Betrieb der Pumpe und der UV-Anlage möglich.



Was passiert bei Rückspülvorgängen mit UV Anlage

Bei nachlassender Desinfektionsleistung sollte der Filter in regelmäßigen Abständen zurückgespült werden. Dabei ist der angegebene Druck auf dem Kessel (Typenschild) einzuhalten. Dies ist notwendig, um die Filterleistung und damit die Desinfektion in entsprechender Qualität wieder zu gewährleisten. Bei diesem Vorgang werden die herausgefilterten Schmutzpartikel aus dem Filter gespült.

Hinweis: Während den Einstell-Vorgängen „Rückspülung“ und „Nachspülung“ wird bei Umschaltung des Steuerkopfes die Pumpe und die UV-Anlage kurzzeitig abgeschaltet. Nachdem der Steuerkopf seine gewünschte Position erreichte schaltet sich dann die Pumpe und die UV-Anlage automatisch nach ca. 5 sec. wieder ein.

Details sind den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen für den Steuerkopf und Pumpe zu entnehmen.

Einstellung Steuerkopf

Die PURION Pool Anlage wird ohne Anschluß des **Temperaturfühlers-Wasser (Klemme 20 & 21)** Schaltkasten/Steuerkopf descon backwash plus) ausgeliefert. Der Temperaturfühler-Wasser ist im Lieferumfang der Anlage enthalten und kann später vor Ort optional nachgerüstet werden. Bei Nicht-Anschluß des Temperaturfühlers-Wasser erscheint folgende Anzeige im Display **Schaltkasten/Steuerkopf** → (Wasser / water 154,2°C)



Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler. Die Anzeige ist erst dann korrekt, wenn man den Temperaturfühler anschließt.

Details zur Einstellung und Programmierung sind den separat beiliegenden Bedienungsanleitungen für den Steuerkopf und Pumpe zu entnehmen.

Betriebsanleitung PURION UV Anlage S.10 - S.13

Beschreibung Grundeinstellungen descon backwash plus S.14 - 19

Schaltplan Schaltkasten PURION 2501 DUAL PVC-U 110 - 240 E S.20

Detaillierte Bedienungsanleitung *descon backwash plus*

Filter- und Rückspülsteuerung backwash control

mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil separate Anleitung

Bedienungsanleitung Selbstansaugende Schwimmbadpumpe separate Anleitung

Betriebsanleitung PURION UV Anlage:

Lieferumfang:

- Durchflussreaktor PURION 2501 DUAL PVC-U aus PVC-U mit montierten Tauchrohrsystemen; Stromversorgung 230 V AC 50/60 Hz Versorgungsspannung für die UV-Strahler
- UV Strahler 2 x 90 W



Installation und Betrieb

- Die Installations-Arbeiten sollten nach den geltenden Vorschriften und von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zugänglich gemacht und umgesetzt werden.
- Der Einsatz der UV-Anlage ist ausschließlich zur Desinfektion von Wasser vorgesehen.

Einschalten der UV-Anlage

- siehe Abschnitt/ Kapitel

Funktion & Zusammenspiel UV Anlage & Filterkombination / Pumpe

Schutzklasse: I



- Die Verlegung der Leitungen sollte knickfrei erfolgen. Die Biegeradien sind dabei einzuhalten.
- Der Anschluss ist entsprechend der auf den Kabeln angegebenen Polarität vorzunehmen.
- Die Funktion des UV-Strahlers nach dem Einschalten, ist über die transparente und uv-absorbierende PE-Schutzkappe zu kontrollieren.

ACHTUNG:

UV-Lampe grundsätzlich erst einschalten, wenn sie sich im Reaktorgefäß befindet!

Bei ungenügender Entkeimungsleistung und Arbeitsweise der Anlage, ist diese zu überprüfen:

mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Verschmutzung der Quarzhüllrohre	Reinigung des Tauchrohres mit dem PURION Service KIT
Überhitzung der Anlage bei Unterbrechung des Wasserdurchflusses	Überprüfung des Wasserdurchflusses
Lampenalterung	Lampenwechsel
Luftansammlung im System	System entlüften

Pumpe hat keine Funktion, aber UV-Anlage arbeitet noch

Überprüfung der Einstellung im **Menü-Punkt** am Steuerkopf descon backwash plus
→ Filter-Pumpe

UV-Anlage am Hauptschalter abschalten und den Stecker der Pumpe aus der Steckdose entfernen.

Ca. 5 Minuten warten. Stecker der Pumpe wieder in die Steckdose stecken. Hauptschalter einschalten. Funktion der Pumpe kontrollieren.

Sollte die Pumpe dennoch nicht arbeiten, sofort abschalten und den Stecker der Pumpe aus der Steckdose entfernen. Informieren Sie den Service !!!

- Bei defekter Anschlussleitung, oder defekten Lampenkabel, ist der Hersteller, zu kontaktieren.

Wartung - Reinigen des Quarzhüllrohres

- Das Reinigen des Quarzschutzrohres und der Ausbau/Austausch des Strahlers sollte von eingewiesenen Personen durchgeführt werden.
- Beläge von Härtebildnern auf dem Lampenschutzrohr sind zu entfernen. Mindestens einmal im Jahr, sollte mit dem PURION Service KIT gereinigt werden.
- Vorgehensweise:
 - a) UV-Anlage von der Stromversorgung trennen
 - b) Durchflussreaktor entleeren.
- UV-Lampe ausbauen:

- PE-Schutzkappe zurückziehen
- mit Kabel UV-Lampe herausziehen **(Vorsicht: evtl. heiß !)**

- Quarzrohreinsatz demontieren
 - PVC-Verschraubung lösen
 - Quarzrohreinsatz demontieren
 - Quarzrohreinsatz kompl. in ein mit Reiniger gefülltes Gefäß (Küvette o.ä.) stellen.
 - Reiniger einwirken lassen und anschließend klarspülen. (Alternativ kann das Quarzrohr auch mit einem reinigergetränkten Lappen gereinigt werden.)
 - (Achtung, hierbei unbedingt Schutzhandschuhe tragen!)**
 - Verunreinigungen auf der Innenseite des Quarzrohres mit dem PURION Service KIT entfernen

- Quarzrohreinsatz montieren.
 - Achtung, bei der Wiedermontage ist darauf zu achten, daß das Quarzrohr stirnseitig in die Öffnung auf dem Gehäuseinnenboden eingeführt wird
 - Mit PVC-Verschraubung Quarzrohreinsatz fixieren

- Wiedereinbau der UV-Lampe:
 - UV-Strahler mit Kabel durch den Edelstahlkopf in das Quarzhüllrohr bis zum Boden einführen.
 - Transparente PE-Schutzkappe bis vor die Dichtung des Tauchrohrkopfes schieben.
 - Mittels Kabel-Verschraubung das Lampenkabel fixieren und Zugentlastung realisieren.
 - Transparente PE-Schutzkappe über die Dichtung des Tauchrohrkopfes bis zum Anschlag schieben

- Anlage wieder in Betrieb nehmen

Wartung - Strahlerwechsel

- Grundsätzlich sollte nach ca. 10.000 Stunden Betriebsdauer die Lampe gewechselt werden. Der Ausbau/Austausch des Strahlers sollte von eingewiesenen Personen durchgeführt werden.
- Vorgehensweise:
 - UV-Anlage von der Stromversorgung trennen / Netzstecker aus Schutzkontaktsteckdose ziehen
- UV-Lampe ausbauen:
 - Kabel-Verschraubung lösen
 - PE-Schutzkappe zurückziehen

- mit Kabel UV-Lampe herausziehen
 - Lampe vom 4-Kontaktstecker abziehen (Vorsicht: evtl. heiß !)
 - dabei den UV-Strahler nur direkt am Sockel anfassen (Glasbruchgefahr !)
- Reinigen: Fingerabdrücke auf dem Lampenrohr mit einem alkoholgetränkten Lappen abwischen. ggf. vorhandene Ablagerungen auf der Innenseite des Quarzrohres mit dem PURION Service-KIT entfernen.
- Wiedereinbau der UV-Lampe:
- UV-Strahler in die Fassung des lampenseitigen Anschlusskabels des Vorschaltgerätes mit 4-Kontaktstecker stecken. (Fingerabdrücke mit einem alkoholgetränkten Lappen entfernen)
 - UV-Strahler durch den Edelstahlkopf in das Quarzhüllrohr bis zum Boden einführen.
 - Transparente PE-Schutzkappe bis vor die Dichtung des Tauchrohrkopfes schieben.
 - Mittels Kabel-Verschraubung das Lampenkabel fixieren und Zugentlastung realisieren.
 - Transparente PE-Schutzkappe die Dichtung des Tauchrohrkopfes bis zum Anschlag schieben
- Anlage wieder in Betrieb nehmen
- Hinweis: Unabhängig von der Lampenalterung verfärbt sich die Fassung des UV-Strahlers unter dem Einfluss des UV-Lichts bräunlich. Damit ist keine Beeinträchtigung der Funktion verbunden.

Haftung und Gewährleistung

- Für Gewährleistungsansprüche haften wir ausschließlich im Rahmen der nationalen, gesetzlichen Gewährleistungspflicht.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der PURION® GmbH.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Gewährleistung entfällt bei Schäden aufgrund von:
 - Bedienungsfehlern wegen nicht oder nicht ausreichender Beachtung dieser Benutzerinformation
 - Betrieb mit Ersatzteilen wie z.B. Lampen und Vorschaltgeräte welche keine PURION® Originalteile sind.
 - Einbau von nicht geeignetem Zubehör
 - Falscher Bedienung/ Einbau
 - Entfernen, Manipulieren oder Nicht-Einsetzen von Schutzeinrichtungen
 - Unvorschriftsmäßiger Ausführung von Wartungen
 - Verschleiß und Nicht-Austauschen von Verschleißmitteln

Beschreibung Grundeinstellungen descon backwash plus

Ist der Filter eingeschaltet, unabhängig davon, ob er auf manuellen oder automatischen Modus eingestellt ist, startet er nach einem Stromausfall automatisch wieder.

Wenn sich der Filter vor dem Stromausfall in einem Rückspülzyklus befand, wird er dort fortgesetzt, wo er aufgehört hat. Der interne Speicher bleibt für ca. 3 Monate erhalten.

Wenn Sie nicht selbst zurückgehen, springt die Anzeige nach einigen Sekunden wieder auf die Hauptanzeige zurück.

!!! Diese Anleitung ist nur in Verbindung mit der Originalbetriebsanleitung des Filters gültig. Die dort aufgeführten Normen | Hinweise und Empfehlungen behalten ihre Gültigkeit!!!

Main menu → (Menu/Store)

FILTERPUMP → OFF (NACHL)
 MANUALLY
 AUTOMATIC
 SWITCHING TIMES →

VALVE → OFF
 MANUALLY RSP
 AUTOMATIC
 SWITCHING TIMES →
 BACKWASH FILTER
 VALVE POSITION

INFO DISPLAY → SER.-NR.
 BETR-STD-FILTER
 RUECKSP-ZYKLEN

BASIC SETTINGS →

 TIME → DAY | DATE
 TIME (hh:mm:ss)

 LANGUAGE →

 SERVICE → CODE: 0765

STANDARDVALUE → LOAD

MODULE INTERN

!!! Speichern Sie die Einstellungen mit (Menü/Speichern) !!!

GRUNDEINSTELLUNGEN DIESER PUMPE (STEUERUNG)

EXIT K2 → NOT USED > K2 <


EXIT K3 → NOT USED > K3 <

ENTRY IN1 → NOT USED > IN3 <

ENTRY IN2 → NOT USED > IN2 <

!!! Diese dürfen nicht verändert werden. Sind nicht erforderlich!!!

Switch on | Switch off: Centre "ON | Off" button Press



Die Pumpe ist jetzt in Betrieb
(ggf. Betriebsart prüfen)



PUMP OFF



PUMP ON + VALVE in AUTOMATIC >A< (example)



Je nach Auswahl PUMPE >M < (manueller, kontinuierlicher Betrieb) oder > A < (Automatik mit Zeiteinstellung) arbeitet die Pumpe.




Änderungen im Programm können nur bei eingeschalteter Pumpe vorgenommen werden.

Weitere Bedienelemente

Menü Speichern	Wechsel zu Untermenü Wechsel zu weiteren Unterebenen und Zeiten ändern & Speichern
+	Auswahl des Untermenüs
-	Auswahl des Untermenüs
Esc	zurück in die Auswahl der Ebene zurück zur Hauptanzeige

Hauptmenü	Untermenü	Funktionen
Filterpumpe	Drücke Menü Store	
		
	Manually > M < (Dauerbetrieb Pumpe) Auswahl mit Pfeiltasten "+" or "-". Anschließend einmal drücken (Menu/Store) Saved	> M < Die Pumpe ist im Dauerbetrieb 
	Automatic > A < Auswahl mit Pfeiltasten "+" or "-". Anschließend einmal drücken (Menu/Store) Saved =====	> A < Die Pumpe befindet sich im AUTOMATISCHEN Modus. 
	=====	=====
	===== Schaltzeiten => 	Zeile 1: Drücken Sie Menu/Store Der jeweilige Menüpunkt blinkt. ➤ Weekday hh : mm ON/OFF 
	Hinweis zu den Schaltzeiten (max. 14 x): Zeile 1 → ON Zeile 2 → OFF Zeile 14 →	Wochentag (Mo, Di ... So Mo - So Mo - Sa Mo - Fr) Einstellungen Pfeiltasten "+" oder "-" Dann einmal (Menü/Speichern) drücken Cursor springt zum nächsten Punkt in der Zeile. hh:mm (Stunde) (hh Einstellungen Pfeiltasten "+" oder "-") Dann einmal (Menu/Store) nach rechts hh:mm (Minute) (mm-Einstellungen Pfeiltasten "+" oder "-") Dann einmal (Menu/Store) drücken Cursor springt auf die

		<p>rechts ON Set OFF Danach einmal (Menu/Store) drücken</p> <p>Saved</p>  <p>Example</p>
<p>VALVE</p> 	<p>Drücken Sie Menu Store</p>	
	<p>OFF</p>	<p>> 0 < Do not CHANGE</p>
	<p>MANUELL RSP</p> <p>Auswahl mit Pfeiltasten "+" or "-". Danach einmal (Menu/Store) drücken</p> <p>Saved</p>	<p>> M <</p> <p>Diese Einstellung kann vorgenommen werden, um spezielle Rückspülungen außerhalb der Zeiten durchzuführen.</p> <p>Bestätigen Sie mit Menu/Store Ein Zähler läuft zurück (ca. 1 min). Danach beginnt die Rückspülung und der Klarspülvorgang beginnt. > RSP < + > NSP <</p> <p>Die Zeiten werden unter "RUECKSPUELF" gespeichert. Abgelegt unter.</p> <p>!!! Dann auf AUTOMATIK > A < zurücksetzen!!!</p>
	<p>AUTOMATIC</p> <p>Auswahl mit Pfeiltasten "+" or "-". Danach einmal (Menu/Store) drücken</p> <p>Saved</p> <p>=====</p> <p>Switching times =></p>  <p>Hinweis zu den Schaltzeiten (max. 14 x): Zeile 1 → ON Zeile 2 → OFF Zeile 14 →</p>	<p>> A <</p> <p>Der Filter ist im automatischen Modus</p> <p>=====</p> <p>Zeile 1: Drücken Sie Menu/Store Der jeweilige Menüpunkt blinkt.</p>   <p>Stellen Sie den Wochentag (Mo, Di ... So Mo - So Mo - Sa Mo - Fr) mit dem Pfeil nach oben oder unten ein. Dann bewegen Sie (Menu/Store) einmal nach rechts</p> <p>hh:mm (hh mit Pfeil nach oben oder unten einstellen)</p> <p>Dann einmal (Menu/Store) nach rechts</p>

		<p>(mm mit Pfeil nach oben oder unten einstellen)</p> <p>Dann einmal (Menu/Store) nach rechts Set ON OFF Danach einmal (Menu/Store) drücken Stored</p>  <p>Beispiel</p>
	<p>RUECKSPUELF. Drücken Sie Menu Store</p>	<p>RUECKSPUELZEIT > RSP < set to 05:00 min: sec. =====</p> <p>NACHSPUELZEIT > NSP < set to 00:30 min: sec.</p> <p>Für Änderungen: Drücken Sie Menü/Speichern. Der entsprechende Eintrag blinkt mm:ss (ändern Sie mit "+" oder "-"). Speichern mit Menu/Store</p>
	<p>VENTILPOSIT.</p>	<p>Nichts ändern !!!</p>
<p>Grund- einstellungen</p> 	<p>Drücken Sie Menu Store Auswahl mit Pfeiltasten "+" or "-".</p>	
	<p>TIME</p>	<p>Drücken Sie Menu/Store !!!</p> <p>Die jeweilige Position blinkt im Display.</p> <p>Mit Pfeil auf oder ab einstellen Dann einmal (Menu/Store) nach rechts</p>   <p>Danach einmal (Menu/Store) drücken Saved</p>
	<p>Sprache</p> 	<p>Drücken Sie Menu/Store</p> <p>Sprache auswählen</p>

		<p>Auswahl mit Pfeiltasten "+" oder "-" (Menu/Store)</p> <p>(Menu/Store) Drücken Sie Saved</p>
	<p>SERVICE →</p>	<p>CODE: 0765 set</p> <p>Drücken Sie Menu/Store !!! Die jeweilige Position blinkt im Display.</p> <p>Mit Pfeil auf oder ab einstellen Dann drücken Sie (Menu/Store) einmal nach rechts</p> <p>Danach einmal (Menu/Store) drücken Stored</p> <p>Bleibt für ca. 30 min. Für einen späteren Zugang muss der Code zurückgesetzt werden! =====</p> <p>STANDARD VALUES → LOAD</p> <p>Nehmen Sie diese Änderungen nur in Absprache mit dem Techniker vor! Bereits gespeicherte Einstellungen werden verändert! Danach müssen möglicherweise alle Einstellungen zurückgesetzt werden!!!</p> <p>MODULE INTERN</p> <p>Andernfalls kehren Sie zu den folgenden Einstellungen zurück: EXIT K2 → NOT USED > K2 < EXIT K3 → NOT USED > K3 < ENTRY IN1 → NOT USED > IN3 < ENTRY IN2 → NOT USED > IN2 <</p> <p>Drücken Sie Menu/Store !!! Die jeweilige Position blinkt im Display.</p> <p>Mit Pfeil auf oder ab einstellen Dann drücken Sie (Menu/Store) einmal nach rechts</p> <p>Danach einmal (Menu/Store) drücken Stored</p>



PURION GmbH

Meiningen Str. 41
98544 Zella-Mehlis
Germany

P: +49 (0)3682 / 479087
F: +49 (0)3682 / 479086
E: uv-technology@purion.de
H: www.purion.de